

Bezugsjahr: 2025

Veröffentlichungen nach § 23c EnWG

Netzrelevante Daten (§23c)

§23 (3) Nr. 1 Jahreshöchstlast pro Netz- und Umspannebene

Mittelspannung (MS)	13.569 kW
Umspannung (MS/NS)	2.077 kW
Niederspannung (NS)	4.061 kW
Lastverlauf	siehe Anlage (Lastverläufe)

§23 (3) Nr. 2 Netzverluste s. Strukturmerkmale

§23 (3) Nr. 3 Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden siehe Anlage (Lastverläufe)

§23 (3) Nr. 4 Summenlast der Fahrplanprognose siehe Anlage (Lastverläufe)

§23 (3) Nr. 5 Entnahme aus vorgelagerter Netzebene

	Leistung kW	Arbeit kWh
Mittelspannung (MS)	29.181,12	117.057.270,52
Umspannung (MS/NS)	18.317,65	66.440.321,04
Niederspannung (NS)	16.786,99	59.668.707,94
Lastverlauf	siehe Anlage (Lastverläufe)	

§23 (3) Nr. 6 Summe aller Einspeisungen

	Leistung kW	Arbeit kWh
Mittelspannung (MS)	8.449,41	7.035.674,86
Umspannung (MS/NS)	1.386,37	1.893.467,64
Niederspannung (NS)	25.214,00	29.467.884,83
Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisungen	siehe Anlage (Lastverläufe)	

§23 (3) Nr. 7 Mengen und Preise der Verlustenergie

Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt, s. Veröffentlichung Strukturmerkmale

Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)

Nach §12 Abs: 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.