

MERKBLATT NETZANSCHLÜSSE

Strom-Hausanschluss

Allgemeines

Strom-Hausanschlüsse werden nach den

„Technischen Anschlussbedingungen“

der STADTWERKE DEGGENDORF GmbH (SWD) ausgeführt.

Tiefbauarbeiten

Die Tiefbauarbeiten werden vom Anschlussnehmer bzw. durch ein vom Anschlussnehmer beauftragtes Unternehmen **nach Absprache und Vorgaben** des Netzbetreibers ausgeführt.

Hausanschluss

Außenwand-Hausanschlusskästen

Im Versorgungsbereich der SWD werden grundsätzlich Außenwand-Hausanschluss-Kästen eingesetzt. Der Kasten wird bauseits eingebaut. Auf Wunsch werden HA-Außenwandtüren montiert, die verklinkerbar sind bzw. der Fassade angepasst werden können. Weiterhin besteht die Möglichkeit, einen Schließzylinder in die HA-Außenwandtür einzubauen. Sollte ein Außenwand-Hausanschlusskasten nicht einsetzbar oder unerwünscht sein, wird alternativ eine Hausanschlusssäule gesetzt. Das Hausanschlusskabel ist auf dem kürzesten Weg zu verlegen. Eine Verlegung durch Gebäude und unter Terrassen oder ähnliches ist zu vermeiden.



Außenwand-Hausanschlusskasten
mit Stecktür für Putzbeschichtung



Außenwand-Hausanschlusskasten
mit Stecktür für Riemchen



Hausanschluss-Säule

Die Montaghinweise kann den Informationsblatt "Montagehinweise für den Einbau eines UP-Hausanschlusskastens" entommen werden.

Hausanschlussräume

Ist im besonderen Fall ein Hausanschlussraum erforderlich, so muss dieser DIN 18012 entsprechen. Hausanschlussräume müssen jederzeit frei und zugänglich sein. Die Montage von Zählern im Anschlussraum ist nach DIN zulässig. Um einen jederzeitigen Zugang zum Anschlussraum sicherzustellen,

muss eine Doppelschließung in der Zugangstür zum Kellergang sowie in der Zugangstür zum Anschlussraum installiert werden. Die Tür des Anschlussraums ist mit " Hausanschlussraum " zu beschriften. Bei einer Doppelschließung hat der Kunde sowie die SWD jeweils eine getrennte Schließung, die unabhängig voneinander auf einen Schließriegel wirken. Dadurch wird jederzeit der Zugang zum Hausanschlusskasten und zu den Zählern sichergestellt. Die Schließzylinder der SWD werden gegen Kostenerstattung beigelegt.

Sonstige Räume

In Mehrfamilienhäusern kann der Hausanschluss in Kellergängen montiert werden oder in einem Raum, der vom Treppenhaus rauchdicht abgeschlossen ist. Um auch hier einen jederzeitigen Zugang zum Hausanschluss sicherzustellen, muss eine Doppelschließung in den Zugangstüren installiert werden.

Mehrspartenhausanschluss

Mehrsparteneinführungen für kellerlose Gebäude sind bauseits einzubringen. Die Verantwortung liegt dabei beim Anschlussnehmer (wasser- und gasdicht nach DIN 18322 / DIN 18012).

Montage

Ein Montageblatt wird zur Verfügung gestellt. Der Platz für den Hausanschlusskasten ist so zu wählen, dass ein Arbeitsplatz von mind. 1,20 m Tiefe von Vorderkante HA-Kasten gemessen, vorhanden ist. Die Stehhöhe muss mind. 1,90 m und die Breite mind. 0,60 m betragen. Es ist darauf zu achten, dass ein Fluchtweg aus dem Bereich des Kastens führt. Die Einbauhöhe muss so gewählt werden, dass ein Mindestmaß von 0,95 m und ein Höchstmaß von 1,65 m, gemessen von der Oberkante Fertigfußboden bis Mitte Sicherungen, eingehalten wird. Der Schutz- und Arbeitsabstand zwischen den Leitungen und Einrichtungen der einzelnen Versorgungsträger und der Installationsleitungen muss mind. 0,30 m betragen.