

**Bezugsjahr: 2021**

**Veröffentlichung nach StromNEV**

*Strukturmerkmale (§27 Abs.2)*

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	158,0	478,0	km	
	Freileitung	9,0	1,0	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			87.615 kVA	
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		143.581.983	76.899.976	83.593.574	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		270	266	21959	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			37.484	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			13,45 km <sup>2</sup>	
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			77,20 km <sup>2</sup>	

*Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)*

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,70%	0,78%	1,95%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	1.008.253	600.003	1.630.572	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			3.113.593	kWh
	Kosten der Verlustenergie			158.793,24 €	
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			51,00 €/MWh	