

Bezugsjahr: 2022

**Veröffentlichung nach StromNEV**

*Strukturmerkmale (§27 Abs.2)*

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	158,0	482,0	km	
	Freileitung	9,0	1,0	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			88.355 kVA	
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		141.864.946	75.248.039	84.573.048	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		278	286	22167	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			38.166	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			16,40	km <sup>2</sup>
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			77,20	km <sup>2</sup>

*Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)*

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,42%	0,47%	1,17%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	596.478	351.538	987.755	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			2.829.303	kWh
	Kosten der Verlustenergie			150.801,85	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			53,30	€/MWh