

Bezugsjahr: 2023

Veröffentlichungen nach § 23c EnWG

Netzrelevante Daten (§23c)

§23 (3) Nr. 1 Jahreshöchstlast pro Netz- und Umspannebene

Mittelspannung (MS)	30.515 kW
Umspannung (MS/NS)	18.385 kW
Niederspannung (NS)	16.732 kW
Lastverlauf	siehe Anlage (Lastverläufe)

§23 (3) Nr. 2 Netzverluste s. Strukturmerkmale

§23 (3) Nr. 3 Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden siehe Anlage (Lastverläufe)

§23 (3) Nr. 4 Summenlast der Fahrplanprognose siehe Anlage (Lastverläufe)

§23 (3) Nr. 5 Entnahme aus vorgelagerter Netzebene

	Leistung kW	Arbeit kWh
Mittelspannung (MS)	30.148,16	126.508.419,52
Umspannung (MS/NS)	18.385,32	70.046.160,87
Niederspannung (NS)	16.631,66	62.852.707,06
Lastverlauf	siehe Anlage (Lastverläufe)	

§23 (3) Nr. 6 Summe aller Einspeisungen

	Leistung kW	Arbeit kWh
Mittelspannung (MS)	6.666,86	8.532.712,28
Umspannung (MS/NS)	1.170,56	1.807.049,97
Niederspannung (NS)	2.778,72	3.464.903,29
Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisungen	siehe Anlage (Lastverläufe)	

§23 (3) Nr. 7 Mengen und Preise der Verlustenergie

Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt, s. Veröffentlichung Strukturmerkmale

Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)

Nach §12 Abs: 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.