

Bezugsjahr: 2024

Veröffentlichungen nach § 23c EnWG

Netzrelevante Daten (§23c)

§23 (3) Nr. 1 Jahreshöchstlast pro Netz- und Umspannebene			
Mittelspannung (MS)		13.572 kW	
Umspannung (MS/NS)		2.199 kW	
Niederspannung (NS)		14.594 kW	
Lastverlauf		siehe Anlage (Lastverläufe)	
§23 (3) Nr. 2 Netzverluste		s. Strukturmerkmale	
§23 (3) Nr. 3 Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden		siehe Anlage (Lastverläufe)	
§23 (3) Nr. 4 Summenlast der Fahrplanprognose		siehe Anlage (Lastverläufe)	
§23 (3) Nr. 5 Entnahme aus vorgelagerter Netzebene		Leistung	Arbeit
		kW	kWh
Mittelspannung (MS)		28.994,88	123.459.745,20
Umspannung (MS/NS)		17.459,52	68.889.413,47
Niederspannung (NS)		15.905,74	61.959.402,55
Lastverlauf		siehe Anlage (Lastverläufe)	
§23 (3) Nr. 6 Summe aller Einspeisungen		Leistung	Arbeit
		kW	kWh
Mittelspannung (MS)		7.053,24	7.572.885,80
Umspannung (MS/NS)		1.209,94	1.833.836,11
Niederspannung (NS)		3.130,61	3.707.371,36
Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisungen		siehe Anlage (Lastverläufe)	
§23 (3) Nr. 7 Mengen und Preise der Verlustenergie			
Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt, s. Veröffentlichung Strukturmerkmale			
<i>Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)</i>			
Nach §12 Abs: 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.			