



Bezugsjahr: 2018

Veröffentlichungen nach StromNZV

Netzrelevante Daten (§17 Abs. 2 StromNZV)

§17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast	31.486 kW
	Lastverlauf	s. Anlage
§17 (2) Nr. 2	Netzverluste	s. Strukturmerkmale
§17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	13.875 kW
	Summenlast der Netzverluste	751 kW
§17 (2) Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	13.875 kW
§17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	31.161 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	141.481.207 kWh
§17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen Mittelspannung	7.900.537 kWh
	Summe aller Einspeisungen Umsp. MS/NS	1.622.160 kWh
	Summe aller Einspeisungen Niederspannung	15.940.931 kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisungen	s. Anlage
§17 (2) Nr. 7	Mengen und Preise der Verlustenergie	
	Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt, s. Veröffentlichung Strukturmerkmale	

Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)

Nach §12 Abs: 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.