

Bezugsjahr: 2018

Veröffentlichung nach StromNEV

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	159,0	470,0	km	
	Freileitung	9,0	1,0	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			82.665 kVA	
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		144.436.654	79.421.784	84.934.662	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		262	257	21279	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			35.170	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			13,45 km ²	
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			77,20 km ²	

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,53%	0,58%	1,46%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	758.832	463.623	1.239.511	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			3.109.362	kWh
	Kosten der Verlustenergie			115.139,67 €	
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			37,03 €/MWh	